Číslo zásahu: 14 

Vyhlášení poplachu: 13:20 hod.
Typ události: Čerpání vody
Adresa události: Ludgeřovice, Markvartovická 1358/9c
Technika: CAS 20 T815
Doba zásahu: 0:45 hod.
Počet zasahujících členů: 6
Zasahující jednotky: JSDH Ludgeřovice, HZS MSK st. O.-Přívoz

Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k zatopené čerpací stanici PHM v obci při silném dešti. Průzkumem zjištěno, že vlivem výpadku el. energie došlo k výpadku čerpadla umístěného v odvodní jímce. Jednotka nasadila el. kalové čerpadlo zapojené do elektrocentrály z CAS 20 a provedla vyčerpání jímky. Po ukončení činnosti předáno místo majiteli a návrat na základnu.