

13.3.2023 - Požár sloupového rozvaděče

Napsal uživatel Patrik Lange

Pondělí, 13 Březen 2023 18:04 - Aktualizováno Čtvrtek, 16 Březen 2023 14:36

Číslo zásahu: 6



Vyhlášení poplachu: 18:04

Typ události: Požár sloupového rozvaděče

Adresa události: Ludgeřovice, Markvartovická 55/45

Technika: CAS 20 T815

Doba zásahu: 1:00 hod.

Počet zasahujících členů: 5

Zasahující jednotky: JSDH Ludgeřovice, HZS MSK PS Hlučín, HZS MSK PS O.-Přívoz

Popis:

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS. Po příjezdu zjištěno, že došlo k vyhoření rozvodné skříně s pojistkami. Uhašeno samovolně. Na místě také HZS st. Přívoz a HZS st. Hlučín. Po domluvě s velitelem HZS st. Hlučín se profi jednotky odebrali na základny a místní JSDH Ludgeřovice čekala na příjezd pracovníka skupiny ČEZ. Po příjezdu pracovníka ČEZ se místo předalo a jednotka odjela na základnu.