
Číslo zásahu: 6 

Vyhlášení poplachu: 18:04
Typ události: Požár sloupového rozvaděče
Adresa události: Ludgeřovice, Markvartovická 55/45
Technika: CAS 20 T815
Doba zásahu: 1:00 hod.
Počet zasahujících členů: 5
Zasahující jednotky: JSDH Ludgeřovice, HZS MSK PS Hlučín, HZS MSK PS O.-Přívoz

Popis*:*

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS. Po příjezdu zjištěno, že došlo k vyhoření rozvodné skříně s pojistkami. Uhašeno samovolně. Na místě také HZS st. Přívoz a HZS st. Hlučín. Po domluvě s velitelem HZS st. Hlučín se profi jednotky odebrali na základny a místní JSDH Ludgeřovice čekala na příjezd pracovníka skupiny ČEZ. Po příjezdu pracovníka ČEZ se místo předalo a jednotka odjela na základnu.