Číslo činnosti: 3
Vyhlášení poplachu: 18:11 hod.
Typ události: Protlak vodovodu
Adresa události: Ludgeřovice, U Hřiště 1489/4
Technika: CAS 20 T815
Doba zásahu: 0:55 hod.
Počet zasahujících členů: 6
Zasahující jednotky: JSDH Ludgeřovice

Popis:

Jednotka vyjela na žádost starosty obce ke kontrole a pročištní přívodního potrubí do studny zavlažující fotbalová hřiště. Protlakem zjištěno, že potrubí není zaneseno a jedná se o pokles vydatnosti zdroje. Poté návrat na základnu. Na místě přítomen správce areálu p. Vjačka.